



JP „ГАС,, ТЕМЕРИН

Новосадска 421 Телефон: (021) 843-633, 843-655
Текући рачун код банке Интеса 160-920072-92

Potencijalni ponudjač za javnu nabavku gasne merno regulacione opreme je postavio sledeća pitanja:

1. Na koji način ćete izvršiti ponderisanje kriterijuma Unifikacija ukoliko jedan ponudjač nudi merače od dva proizvođača?

Molimo Vas da u Konkursnoj dokumentaciji napravite dopunu i objasnite način ponderisanja po kriterijumu Unifikacija ukoliko ponudjač može da ponudi merače G4 od jednog proizvođača i ostale merače od drugog proizvođača.

2. Na osnovu čega pravite razliku između merača sa magnetnom spojnicom u odnosu na merače sa čvrstom spojnicom i čvrstu spojnicu bodujete sa 10 pondera . Smatramo da čvrsta spojnica između broјčanika i mernog umetka nema nikakve prednosti u odnosu na magnetnu spojnicu.

Napominjemo da su merači sa čvrstom spojnicom merači starije generacije i da kao takav ne može imati prednost u odnosu na merače novije generacije te apelujemo na Vas da izbacite ovaj besmisleni kriterijum.

Odgovor naručioca:

1. Metodologiju dodele pondera za element kriterijuma unifikacije naručilac je jasno i precizno opisao na strani broj 16. konkursne dokumentacije, a ako ponudjač ponudi merila više različitih proizvođača, takva ponuda će se (uz uslov da je prethodno ocenjena kao prihvatljiva) ponderisati sa 0 pondera za element kriterijuma unifikacija, kako je i propisano u tabeli na strani 16 konkursne dokumentacije – u delu naziv proizvođača opreme tačka 7 – ostali.

2. Čvrsta veza između mernog umetka i broјčanika kod merila s mehom je velika prednost za naručioca u eksploataciji opreme, jer sprečava zloupotrebe krajnjih korisnika usmerene ka nelegalnoj potrošnji gasa.

Ovaj element kriterijuma je precizno i jasno napisan na strani 15 konkursne dokumentacije, te i u ovom delu konkursna dokumentacija ostaje nepromenjena.

JP „GAS,, TEMERIN,,